



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КБР МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1» г.
НАРТКАЛА

361335, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. О. Кошевого 9 «а».

Исх. № 20
12.05.2022г.

И.о. прокурора
Урванского муниципального района
Младшему советнику юстиции
Нибежеву И.А.
Директора МКДОУ №1 г.п. Нарткала
Урванского муниципального района
Кажаровой Зиты Милиеовны

В ответ на ваше представление об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании, Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 15.04.2022г. №12 -30—2022/461 сообщаем следующее :

- данное представление рассмотрено в участием представителя прокуратуры К.М. Шомаховой.

- некоторые пункты предписания устранены администрацией МКДОУ №1.

№	Наименование	Мероприятие по устранению
1	Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ, 12.2.143-2009, п. 7 Правил противопожарного режима в РФ;	Планы эвакуации людей при пожаре заказаны для изготовления в ЦРУ в соответствии ГОСТ, ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 7 Правил противопожарного режима в РФ;
2	Отсутствуют согласованные в установленном порядке специальные программы по обучению работников мерам пожарной безопасности.	Разработана программа по пожарно-техническому минимуму

- Для устранения некоторых пунктов предписания необходимы финансовые затраты, поэтому в адрес И.о. начальника Управления образования Ашиновой Залины Владимировны, направлено письмо с просьбой о выделении средств для устранения выявленных нарушений Федерального закона.

№	Наименование	Мероприятие по устранению
1	В здании отдельные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отсутствуют	Подана заявка в РУО
2	не организуется проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	Подана заявка в РУО
3	В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	Подана заявка в РУО
4	Отсутствует эвакуационное освещение, включаемое автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ;	Подана заявка в РУО
5	Не организуется проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи (не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Подана заявка в РУО
6	Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Подана заявка в РУО

- за допущенные нарушения по правилам пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №1» заведующему хозяйством Маломусовой Арине Садиновне вынесено замечание (приказ по МКДОУ «Детский сад №1» г.п.Нарткала «О дисциплинарном взыскании» от 11.05.2022г. № 27-ОД)

Приложение : Письмо на имя И.о. начальника РУО Ашиновой З.В.

- копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Директор МКДОУ Детский сад №1»



З.М. Кажарова

З.М. Кажарова