



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
УРВАНСКОГО РАЙОНА

АРУАН КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

УРВАН
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ



Директору МКДОУ «Детский сад № 1»
г.п. Нарткала Урванского
муниципального района КБР

Кажаровой З.М.

ул. Красноармейская, 1, г. Нарткала, КБР, 361335

02.02.2024 №12-30-2024/Прдп 230 -24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о гражданской обороне при создании,
содержании и использовании защитных
сооружений гражданской обороны

Прокуратурой Урванского района по заданию прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне и об обеспечении безопасности функционирования критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, их информационных и телекоммуникационных систем, а также мест массового пребывания людей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства (пункт 1 статьи 4 названного Закона).

Согласно п. 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, к объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

Федеральные органы исполнительной власти по согласованию с органами

УР № 021483

Прокуратура Урванского района (КБР)
№ 12-30-2024/Прдп230-24-20830009

исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют общую потребность в объектах гражданской обороны для организаций, находящихся в сфере их ведения; осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории МКДОУ «Детский сад № 1» г.п. Нарткала располагается защитное сооружение гражданской обороны (ПРУ).

- ПВХ (убежище), расположено по адресу: ул. Кошевого, 9-а, г.п. Нарткала, Урванский муниципальный район, КБР.

Проведенной проверкой на указанном объекте ЗС ГО выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Не осуществляется планирование и не организуется проведение мероприятий по гражданской обороне. Нарушение п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», п.3 Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
- Не проводятся мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время. Нарушение п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Не осуществляется подготовка своих работников в области гражданской обороны. Нарушение п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», п.7 Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
- Не создаются и содержатся в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Нарушение п.4 ч.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Работники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нарушение п.7 Приказа МЧС РФ от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;
- Не создано звено по обслуживанию ЗС ГО для обслуживания ЗС ГО в мирное время в соответствии с приложением №1 к Правилам эксплуатации ЗС ГО. Нарушение п.1.4 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;
- Не создана группа (звено) по обслуживанию сооружения для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи,

медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении №2 к Правил эксплуатации ЗС ГО. Нарушение п.1.4, п.1.5 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Не созданы для оснащения ЗС ГО запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении №3 к Правилам эксплуатации ЗС ГО. Нарушение п.1.6 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- В отдельных помещениях ЗС ГО эксплуатируются светильники без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкциями светильников. Нарушение п.3.5.1 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- В защитном сооружении гражданской обороны отсутствует предусмотренная требованиями документация защитного сооружения. Нарушение гл.3.6 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния ЗС ГО. Нарушение п.п.4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Не обеспечена требуемая герметичность ЗС ГО (отсутствуют уплотнения притворов дверей). Нарушение п.4.3.10 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Не осуществляется текущий ремонт ЗС ГО. Нарушение п.5.1.5 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Не обозначено ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО. Нарушение п.6.2.1 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317;

- Маршруты движения к ЗС ГО не обозначены указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время. Нарушение п.6.2.3 Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от

15.12.2002 №583, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 №4317.

Согласно п. 2 ч.6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе обязано создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Не проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования объекта в военное время ведет к существенному снижению уровня защищенности образовательного учреждения, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении, нарушает их права и законные интересы.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

- осуществляют подготовку работников в области гражданской обороны;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Однако в нарушение вышеприведённых норм законодательства, руководством МКДОУ «Детский сад № 1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР не осуществляется поддержание защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию.

Данные нарушения подтверждаются актом совместной выездной проверки с Отделом надзорной деятельности и профилактики работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

Непринятие мер по соблюдению правил и норм в области гражданской обороны создает угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, которым в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обеспечить укрытие в данных ЗС ГО, поскольку в настоящем состоянии использование вышеприведённых укрытий, по их прямому назначению, невозможно.

Вышеизложенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами органа местного самоуправления своих служебных обязанностей, а также об отсутствии должного контроля со

стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с представителя прокуратуры района, заблаговременно известив о времени и месте его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

3. Провести проверку по изложенным в представлении нарушениям и при наличии оснований рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции



Д.Р. Александров